


Qdpbekm	3akqa	Komnakem	Hepmek	NHQ-N
0106	2559	3M	2866	


Фрагмент принципиальной однолинейной схемы ППУ-2**



Примечание:

- 1) Фасадная часть щита ППУ-2** должна иметь отличительную окраску (красную) и табличку с маркировкой "Не отключать! систем противопожарной защиты!" согласно СП 6.13130.2021 п.5.3
2) Подключение питания щита ППУ-1** осуществляется от сущ. ВРУ-3, ВРУ-4 после аппарата управления и до аппарата защиты согласно ГП 6.13130.2021 п.5.3

*Структурная схема электроснабжения ППЧ-2***



0106-3M-2866

ООО "Автомобильный завод "ГАЗ"

				0106-ЭМ-2866			
				ООО "Автомобильный завод "ГАЗ"			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
Разраб	Злобин		<u>3</u>	10.23	Кузовной корпус. Электроснабжение ИБП.		
			<u>3</u>				Стадия
Н. контр.	Макаров		<u>1</u>	10.23	<u>р</u>	<u>3</u>	<u>6</u>
Нач. отдела	Макаров		<u>1</u>	10.23	Принципиальная однолинейная схема ПЛУ-2		000"Технопарк"