

| № п/п | Чертеж | Комплект | Заказ | Объект |
|-------|--------|----------|-------|--------|
| 75 | АПС | 254 | 9010 | |

Ведомость ЗКПС

| № ЗКПС | Зона контроля | Оборудование АУПС | Защитная площадь (м²) |
|--------|---------------------------------|--|-----------------------|
| 1.0 | (на отм.+3.500) | "Vesta-01F"(ARK1) | |
| 1.1 | в/о 68-73/Г-Д | 1ВТН1.001...1.010; АМР1.011; 1.012; 1ВТН1.013...1.032 | 148,0 |
| 1.2 | в/о 77-80/Г-Д | 2ВТН1.033; 2ВТН1.034...1.053; | 168,4 |
| 1.3 | в/о 80-82/Г-Д | НЗО(1.01); 3ВТН1.054...1.068; АМР1.069; 1.070 | 103,5 |
| 1.4 | в/о 84-89/Г-Д | НЗО(1.02); АМР1.071; 1.072; 4ВТН1.073...1.102 | 234,7 |
| 1.5 | в/о 89-93/Г-Д | НЗО(1.03); 5ВТН1.103...1.111; АМР1.112; 1.113; 5ВТН1.114...1.128 | 143,7 |
| 1.6 | в/о 93-95/Г-Д | НЗО(1.04); 6ВТН1.129...6ВТН1.143 | 113,2 |
| 1.7 | в/о 95-100/Г-Д | НЗО(1.05); 7ВТН1.144; 1.145; АМР1.0146; 1.147; 7ВТН1.148...1.177 | 227,6 |
| 1.8 | в/о 100-102/Г-Д | НЗО(1.06); АМР1.0178; 1.179; 8ВТН1.180...1.189; НЗО(1.07) | 113,3 |
| 2.0 | (на отм.+3.500) | "Vesta-01F"(ARK2) | |
| 2.1 | в/о 69-70/Б-Г (на отм.0.000) | 1ВТН2.001...2.005 | 23,8 |
| 2.2 | в/о 77-78/Б-Г | НЗО(2.01); 2ВТН2.006...2.009 | 23,7 |
| 2.3 | в/о 77-79/Б-Г | НЗО(2.02); 3ВТН2.010...2.012 | 64,2 |
| 2.4 | в/о 77-79/Б-Г | НЗО(2.03); 4ВТН2.013...2.024 | 63,4 |
| 2.5 | в/о 79-81/А-Г | НЗО(2.04); 5ВТН2.025...5.030 | 64,2 |
| 2.6 | в/о 79-81/Б-Г | 6ВТН2.031; 6ВТН2.032...2.034 | 24,0 |
| 2.7 | в/о 79-81/А-Г | НЗО(2.05); 7ВТН2.035...2.038 | 38,8 |
| 2.8 | в/о 79-81/Б-Г | НЗО(2.06); 8ВТН2.039...2.041 | 43,2 |
| 2.9 | в/о 81-82/Б-Г | НЗО(2.07); 9ВТН2.042...2.046 | 41,4 |
| 2.10 | в/о 81-83/Б-Г | НЗО(2.08); 10ВТН2.047...2.054 | 66,2 |
| 2.11 | в/о 82-84/Б-Г | НЗО(2.9); 11ВТН2.055; 11ВТН2.056 | 67,3 |
| 2.12 | в/о 83-84/Б-Г | НЗО(2.10); 12ВТН2.057...2.064 | 41,9 |
| 2.13 | в/о 83-84/Б-Г | НЗО(2.11); 13ВТН2.065; 13ВТН2.066 | 41,8 |
| 2.14 | в/о 84-85/Б-Г | НЗО(2.12); 14ВТН2.067...2.074 | 42,7 |

0106-АПС-75

"Группа "ГАЗ" г. Нижний Новгород

| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док | Подпись | Дата | Стадия | Лист | Листов |
|----------|-----------|---------|-------|---------|------|--|------|--------|
| | | | | | | Р | 4 | |
| И.контр. | Морев | 04.2023 | | | | Проектное управление ООО "Технопарк" | | |
| Разраб. | Ширяшкова | 04.2023 | | | | Автоматическая пожарная сигнализация. Ведомость зон контроля пожарной сигнализации | | |

| № п/п | Чертеж | Комплект | Заказ | Объект |
|-------|--------|----------|-------|--------|
| 74 | АПС | 254 | 9010 | |

Ведомость ЗКПС

| № ЗКПС | Зона контроля | Оборудование АУПС | Защитная площадь (м²) |
|-------------------------------|-----------------|---|-----------------------|
| 2.15 | в/о 84-86/Б-Г | НЗО(2.13); 15ВТН2.075; 15ВТН2.076 | 41,7 |
| 2.16 | в/о 85-86/Б-Г | НЗО(2.14); 16ВТН2.077...084 | 41,2 |
| 2.17 | в/о 85-87/Б-Г | НЗО(2.15); 17ВТН2.085...087 | 42,8 |
| 2.18 | в/о 86-87/Б-Г | НЗО(2.16); 18ВТН2.088...095 | 42,5 |
| 2.19 | в/о 86-88/Б-Г | НЗО(2.17); 19ВТН2.096; 19ВТН2.097 | 42,7 |
| 2.20 | в/о 87-88/Б-Г | НЗО(2.18); 20ВТН2.098...2.105 | 41,3 |
| 2.21 | в/о 87-89/Б-Г | НЗО(2.19); 21ВТН2.106; 21ВТН2.107 | 43,7 |
| 2.22 | в/о 88-89/Б-Г | НЗО(2.20); 22ВТН2.108...111 | 24,6 |
| 2.23 | в/о 86-89/Б-Г | НЗО(2.21); 23ВТН2.112...117 | 31,7 |
| 2.24 | в/о 79-86/Б-Г | 24ВТН2.118; 24ВТН2.119...2.132 | 73,9 |
| 2.25 | в/о 68-79/Б-Г | 25ВТН2.133; 25ВТН2.134...2.155; НЗО(2.22) | 116,1 |
| 3.0 | (на отм.+3.500) | "Vesta-01F"(ARK3) | |
| 3.1 | в/о 88-89/Б-Г | 1ВТН3.001...3.004 | 20,0 |
| 3.2 | в/о 89-90/Б-Г | 2ВТН3.005; 2ВТН3.006...3.009 | 19,2 |
| 3.3 | в/о 89-90/Б-Г | НЗО(3.01); 3ВТН3.010; 3ВТН3.011 | 39,1 |
| 3.4 | в/о 89-91/Б-Г | НЗО(3.02); 4ВТН3.012...3.019 | 47,3 |
| 3.5 | в/о 90-91/Б-Г | НЗО(3.03); 5ВТН3.020; 5ВТН3.021 | 46,6 |
| 3.6 | в/о 90-91/Б-Г | НЗО(3.04); 6ВТН3.022...3.025 | 19,3 |
| 3.7 | в/о 91-95/А-Г | НЗО(3.05); 7ВТН3.026...3.041 | 178,7 |
| 3.8 | в/о 95-98/Б-Г | НЗО(3.06); 8ВТН3.042...3.053 | 110,5 |
| 3.9 | в/о 97-98/Б-Г | НЗО(3.07); 9ВТН3.054...3.056 | 19,5 |
| 3.10 | в/о 98-103/Б-Г | 10ВТН3.057; 10ВТН3.058...3.089 | 203,0 |
| 3.11 | в/о 100-103/Б-Г | НЗО(3.08); 11ВТН3.090...3.095 | 32,7 |
| 3.12 | в/о 93-100/Б-Г | 12ВТН3.096; 12ВТН3.097...3.111 | 94,4 |
| 3.13 | в/о 89-93/Б-Г | 13ВТН3.112; 13ВТН3.113...3.120; НЗО(3.09) | 42,5 |
| Итого площадь защищаемая АУПС | | | 3314,0 |

0106-АПС-75

| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док | Подпись | Дата | Лист |
|------|---------|------|-------|---------|------|------|
| | | | | | | 75.2 |