

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Оборудование								
1.1	ПЭСПЭ (2 входа 230VAC, Іном= 25A) Панель противопожарных устройств	ПЭСПЭ (2 входа)		МЕС-Электро	шт.	1		ППУ-1*
1.2	ПЭСПЭ (2 входа 230VAC, Іном= 25A) Панель противопожарных устройств	ПЭСПЭ (2 входа)		МЕС-Электро	шт.	1		ППУ-2*
2.1	ОКЛ "ДКС" в гофрированной трубе из ПВХ, НСОЛЬ.RU.ЭО.ПР.154.Н.00375			АО ДКС				*
2.1.1	Кабель силовой, ГОСТ 31996-2012 АО "Электрокабель" "Кольчугинский завод"	ППГнг(А)-FRHF 3x2,5			м	200		*
2.1.2	Кабель силовой, ГОСТ 31996-2012 АО "Электрокабель" "Кольчугинский завод"	ППГнг(А)-FRHF 3x1,5			м	200		*
2.1.3	Труба ПВХ гибкая гофр. OCTOPUS Ø25мм	91925		АО ДКС	м	380		*
2.1.4	Держатель оцинкованный односторонний, Ø25мм	53344		АО ДКС	шт	1000		
2.1.5	Лоток неперфорированный 50x50, L3000	35020		АО ДКС	м	35		
2.1.5	Крышка лотка прямая, сталь оцинкованная осн.50 L3000	35520		АО ДКС	м	35		
2.1.6	Винт для обеспечения электрического контакта крышек	СМ030508		АО ДКС	шт.	12		
2.1.7	П-образный профиль PSM, L300, толщ.2,5 мм	BPM2903		АО ДКС	шт.	44		
2.1.8	Шпилька M8x1000	СМ200801		АО ДКС	шт.	44		
2.1.9	Винт с крестообразным шлицем M6x10	СМ010610		АО ДКС	шт.	33		
2.1.10	Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию M6	СМ100600		АО ДКС	шт.	55		
2.1.11	Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником M6x20	СМ010610		АО ДКС	шт.	22		
2.1.12	Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию M8	СМ100800		АО ДКС	шт.	176		

0106-3M-28645

Лист