



0106	254	АПС	76	Ивв N
0106	254	АПС	76	Ивв N

Шкаф пожарной сигнализации ЩМП-2-0 У2  
(ШУСО1,2). Вид спереди (монтажная панель)



Шкаф пожарной сигнализации ЩМП-2-0 У2  
(ШУСО1,2)). Вид спереди



- Общие данные см. черт. 0106-АПС-72.
- Щит монтажный навесной ЩМП-2-1 36 УХЛЗ (ШУСО1,2) с габаритными размерами 500x400x150 фирма "ИЭК", имеет сварной металлический корпус со степенью защиты IP54, со съемной монтажной панелью и дверцей запираемой на замок.
- Согласно п. 5.12 СП 484.1311500.2020 ключи от шкафов ШУСО хранятся у дежурного персонала и выдаются под роспись только лицам ответственным за пожарную безопасность объекта или выполняющих техническое обслуживание систем СПА (уровень доступа 2 и 3).
- Места установки шкафов ШУСО1,2 и комплектация оборудованием СПС и СОУЭ см. по черт. 0106-СО-82.83, 0106-АПС-72.С.  
Внутри шкафов ШУСО установить светильник аварийного освещения SKAT LT-2360 LED Li-Ion с встроенным аккумулятором (3,7В 1200мА/ч) см. поз.1.1.5.  
Для установки светильника использовать DIN-рейку и защелки (входят в комплект).  
При подключении питания использовать выходные провода. При замене сетевого кабеля снять боковую заглушку и извлечь провода из клеммной колодки.
- Для удобства соединения питающих проводов внутри шкафа использовать кросс-модуль 4x15, устанавливаемый на DIN-рейку.

- Все соединения в шкафу выполнить гибким кабелем КГОс-нг(А)-FRLS 2x1,5 согласно электрической структурной схеме по черт. 0106-АПС-72.
- \* - Размеры для справок.
- Данный черт. рассматривать совместно с черт. 0106-АПС-73...75; 77...80; 0106-СО-81...83.

0106-АПС-76									
"Группа "ГАЗ" г. Нижний Новгород									
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подпись	Дата	Помещения АБК ЦССК. 2-й этаж Кузовного корпуса в/о 68-103/Б-Д на отм. +3.500.	Стадия	Лист	Листов
						на отм. +3.500.	P	5	
Н.контр.	Морев				04.2023	АПС и система оповещения людей о пожаре.	Проектное управление 000 "Технопарк"		
Разраб.	Ширшикова				04.2023	Шкаф управления системой оповещения настенный ШУСО1,2.			