

ННД.Н							
0106	2559	ЭМ	ЭМ	2864	2864	2864	2864

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение	Наименование	Примечание
Ссыльные документы		
ПУЭ 6-ое и 7-ое изд.	Правила устройства электроустановок	
ГОСТ Р 21.101-2020	Основные требования к проектной и рабочей документации	
ГОСТ Р 21.613-2014	Силовое электрооборудование	
ГОСТ 50571.5.52-2011	Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки.	
ГОСТ 31565-2012	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.	
Прилагаемые документы		
0106-ЭМ-2864.С	Спецификация оборудования	

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ ЭМ

Лист	Наименование	Примечание
0106-ЭМ-2864	Общие данные	
0106-ЭМ-2865	Принципиальная однолинейная схема ППУ-1	
0106-ЭМ-2866	Принципиальная однолинейная схема ППУ-2	
0106-ЭМ-2867	План цеха на отм. 0.000 б/о 67-73/Б-Е	
0106-ЭМ-2868	План АБК на отм. +3.500 б/о 77-89/А-Д.	
0106-ЭМ-2869	План АБК на отм. +3.500 б/о 89-99/А-Д.	

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

- Проект выполнен на основании задания ГИПа на электроснабжение источников бесперебойного питания системы АПС, СО. Проектом предусматривается:
 - электроснабжение ИБП в помещении пульта управления заказами (АБК б/о 69-70/Б-Г).
 - электроснабжение ИБП, установленных в шкафах ШУС01 (б/о 85-86/Б-Г), ШУС02 б/о 97-98/Г-Д). Установка шкафов ШУС0 предсмотрена проектом 0106-С0-81-83.
 - Установка ИБП в АБК (б/о 69-70/Б-Г) предусмотрена проектом 0106-АПС-72-80.
- В проекте, в электроустановках 0,4/0,23кВ предусмотрены меры электробезопасности для защиты людей от поражения электрическим током как в нормальном режиме работы (защита при прямом прикосновении), так и при повреждении изоляции (защита при косвенном прикосновении) в соответствии с гл. 1.7 ПУЭ 7 изд.
- С целью обеспечения требований п.1.7.79 ПУЭ 7 изд, к шинам РЕ щитов должны быть присоединены основная и дополнительная системы уравнивания потенциалов, соединяющие между собой нулевые защитные проводники, а также одновременно доступные прикосновению металлоконструкции для прокладки кабелей, ст. трубы, проводящие части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, с заземленными металлоконструкциями здания с использованием защитных проводников РЕ и ст. полосы.
- Соединение заземляющих и нулевых защитных проводников должны обеспечить надежный контакт. Допускается выполнять контактные соединения способами, обеспечивающими требования ГОСТ 10434-82 "Соединения контактные электрические. Общие технические требования" по второму классу соединений согласно гл.1.7 ПУЭ (7 изд.).
- При проведении работ по устройству кабельных проходов, монтажная организация должна составить акты скрытых работ, которые влияют на безопасность здания при нарушении целостности строительных конструкций (стен, перегородок и междуетажных перекрытий). Проходы кабелей через стены выполнить в отрезках стальных труб. Электропроводку выполнить скрытой.

Таблица учета изменений

Изм.	Лист	Содержание изменения	Код	Примечание
1	2	3	4	5

ПРОЕКТ

Разработан в соответствии с нормами, правилами, инструкциями и государственными стандартами.

Главный инженер проекта Логинов С.В. №90601

К производству работ по настоящей рабочей документации должны приниматься сертифицированное электрооборудование, кабельная продукция, изделия и материалы.

					0106-ЭМ-2864	
000 "Автомобильный завод "ГАЗ"						
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подпись	Дата	
Разраб.	Злобин			23	10.23	
ГИП	Логинов				10.23	
Н.контр.	Макаров				10.23	
Нач.отд.	Макаров				10.23	
Общие данные.			Проектное управление 000"Технопарк"			
Kузовной корпус. Электроснабжение ИБП.	Стадия	Лист	Листов	P	1	6