


№ п/п	Жиз.	Комп.	Зем.	Лист	Лист
78	ЛП	492	492	492	492


План 1-1. Помещения 2-го этажа АБК ЦССК в осях 68-77/Б-Д на отм. +3.500



Условные обозначения


- ARK1...3 - Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный и управления адресный "Vesta-01F", IP30
- UG1...3 - Источник бесперебойного электропитания PS24-3-40 технических средств ПА (U=24В, Iвх=3А)
- SC - Адресный релейный модуль вывода AMR-IP30
- ВТН - Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный ИП212-1SF ("Vesta-S"), IP40
- ВТМ - Извещатель пожарный ручной адресный (с встроенным ИКЗ) ИП513-2SF-A, IP41
- Кабельная проходки через стену, перегородку
- 1ВТН1.001 - (1 номер ЗКПС; ВТН-тип извещателя; 1-номер прибора; 001-номер адресного устройства в шлейфе)
- Буквенно-цифровое обозначение аналогично для остального оборудования используемого в данном проекте

Эскиз 1. Вид спереди



в осях 68-77/Б-Г и 72-77/ГД помещения ПРП (не входит в зону проектирования).

План 1. Помещения 1-го этажа АБК ЦССК на отм. 0.000



- Общие указания см. черт. 0106-АПС-72.
- Приборы "Vesta-01F"(ARK1...3) и источники бесперебойного электропитания PS24-3-40 (UG1...3) устанавливаются на капитальной стене помещения закрытой стальным листом на высоте от 0,75 до 1,8 метра от уровня пола, согласно п.п. 5.12...5.16 СП 484.1311500.2020 (см. план 1 и эскиз расположения оборудования). Дополнительные аккумуляторные батареи (12В, 2x17 А/ч) для источника электропитания (UG1) устанавливаются в внешний металлический бокс (Бокс-12 исп.1). Бокс может устанавливаться на любой горизонтальной поверхности или с креплением к стене на стальной лист. Место установки приборов на плане показано условно, уточняется по месту при проведении монтажных работ по ПС.
- Вывод сигнала о пожаре с вновь устанавливаемых приборов "Vesta-01F"(ARK1...3) на АСУ ПЗ "ГАЗ" в ООО "ОПО-2" смотри по черт. 0106-АПС-77.
- Точечные дымовые пожарные извещатели ИП212-141М устанавливаются на перекрытиях потолков согласно пункту 6.6 СП 484.1311500.2020, с учетом наличия на перекрытиях строительных балок, а также расположения светильников и воздушных потоков вызываемых системами вытяжной и приточной вентиляции. При невозможности установки ИП непосредственно на перекрытии допускается их установка на стенах помещений, с расстоянием не менее 150 мм от ИП до угла между стенами, согласно п.п. 6.6.9 СП 484.1311500.2020.
- Подключение дымовых пожарных извещателей ИП212-141М в адресно-аналоговые шлейфы приборов "Vesta-01F" выполняется через адресные метки (модули ввода) AM-NO NP датчика, устанавливаемые в корпус пожарных извещателей.
- Адресные ручные пожарные извещатели ИП535-2SF (с встроенным ИКЗ) устанавливаются на путях эвакуации, в соответствии п.п. 6.6.27 СП 484.1311500.2020 на капитальной стенах или строительных колоннах коридоров, на высоте (1,5+0,1) метра от уровня пола.
- Для изоляции ЗКПС от короткого замыкания в адресно-аналоговый шлейф прибора также включаются изоляторы адресного шлейфа ISO-FP-IP30 (на планах не показаны).
- Для блокировки вентсистем при пожаре в помещениях гардеробов рядом с кнопками (кнопки "Стоп") устанавливаются релейные модули AMR-IP30 (см. схему подклю.). Места установки AMR на планах показаны условно, уточнить по месту при монтаже.
- Огнестойкая кабельная линия адресно-аналогового шлейфа выполняется огнестойким безгалогенным кабелем сигнализации с пониженным дымо-и газовыделением. Подключение адресных устройств в шлейф пожарной сигнализации выполняется

- кабелями КПСЭнг(А)-FRNF 1x2x1,0 с прокладкой по стенам и перекрытиям помещений на дюбель хомутах (в ОКЛ "Спецкаблайн-Х") и ОКЛ "Спецкаблайн-ХД25x17". Подключение выходных контактов релейных модулей AMR-IP30 к кнопкам "Стоп" выполнить кабелем КПСЭнг(А)-FRNF 1x2x1,5 в ОКЛ "Спецкаблайн-Х". Прокладка адресно-аналоговых шлейфов СПС (кольцо) выполняется по стенам в разных ОКЛ "Спецкаблайн-ХД25x17".
- Подъем (опуск) кабелей сигнализации между этажами выполнить в стояке (стальная труба Т25) см. поз.2.10. Проходы кабеля через строительные конструкции перекрытия этажей, с нормируемым пределом огнестойкости, выполняются с использованием системы уплотнения "Стоп огонь" фирмы ООО "PRO ENERGO". Опуск кабелей к ручным пожарным извещателям (ниже 2 метров от уровня пола) выполнить в ОКЛ "Спецкаблайн-ХД25x17". Экранирующие элементы кабелей сигнализации необходимо заземлить, защитный экран кабеля выполнить по всей длине шлейфа неразрывным. Огнестойкая кабельная линия заказывается по типу, кабеленесущие и крепежные материалы включены в стоимость ОКЛ.
  - Кабельные разводки выполнить по независимым трассам в увязке с существующими и прокладываемыми вновь силовыми проводами и кабелями на расстоянии от них не менее 100 мм., а также сантехническими трубопроводами и воздуховодами на расстоянии от них не менее 100 мм, согласно п. 2.1.57 ПУЭ (6 издание). При пересечениях или сближениях с силовыми кабелями, трубопроводами и воздуховодами, на расстояниях менее 100 мм. кабели защитить трубами Т20 от возможных механических повреждений и электромагнитных наводок, согласно ПУЭ (глава 2.1) и п.п. 12.13, 12.14 пособия к РД 78.145-93.
  - \* Отметка и трасса прокладки кабелей на плане показана условно, уточняется по месту при монтаже.
  - Данный черт. рассматривать совместно с черт. 0106-АПС-73...77,79,80; 0106-СО-81...83.

\*\* К производству работ по настоящей рабочей документации должны приниматься сертифицированное электрооборудование, кабельная продукция, изделия и материалы. Кабельная продукция и технические средства АПС и СОУЭ должны иметь действующий сертификат пожарной безопасности, согласно статьи 146 Федерального закона N123-ФЗ от 22.07.2008г.

						0106-АПС-78		
						"Группа "ГАЗ" г. Нижний Новгород		
Изм	Кол	Лист	№ док	Подпись	Дата			
Помещения АБК ЦССК, 2-й этаж						Стандия	Лист	Листов
Кузовного корпуса в/о 68-103/Б-Д						Р	7	
на отм. +3.500.								
Автоматическая пожарная сигнализация						Проектное управление ООО "Технопарк"		
Установка оборудования и разводка								
кабелей в осях 68-77/Б-Д на отм.0.000;								
68-77/Б-Д на отм.+3.500								
Н.КОНТ.	Логинов	24	04.2022					
Разраб.	Шершников	Игорь	04.2022					
						Формат 24		