

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ОТРЯД ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ - 2»
(ООО «ОПО-2»)

УПРАВЛЕНИЕ ПОЖАРНОЙ
ОХРАНЫ ПАО «ГАЗ»
(УПО ПАО «ГАЗ» ООО «ОПО-2»)

603004, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 105,
тел. 290-86-13, факс. 290-82-57 (код – 831)

от 11.02.22 № 231
на исх. № 15/039-020 от 28.01.2022 г.

Главному инженеру
ПУ ООО «Технопарк»
С.А.Синельникову

Главному инженеру
ООО «Автозавод «ГАЗ»
Д.В.Шарову

Уважаемый Сергей Александрович!

Уважаемый Дмитрий Валентинович!

УПО ПАО «ГАЗ» ООО «ОПО-2», вторично рассмотрев в порядке консультации, рабочий проект 0100-АПТ-216 системы автоматического водяного пожаротушения площадки шлифовки кузовов расположенной на отм. +3,000 в/о 3-5/Еа-Еб, тоннеля подкраски на отм. +3,000 в/о 1-4/Еа-Еб, тоннеля механической сушки на отм. +3,000 в/о 1/1-1/3/Еа-Еб КСГА, разработанный ПУ ООО «Технопарк», разработанный ПУ ООО «Технопарк» с учетом внесенных изменений во время рассмотрения проекта не возражает против его реализации.

Рекомендации заказчику.

1. Предлагаем подготовить программу приемочных и периодических (при эксплуатации) испытаний согл. п.5.8 СП 485.131.1500.2020 и подготовить руководство по эксплуатации, в котором должны быть приведены контрольные электрические и гидравлические точки для проверки режимов работы АУП в процессе выполнения пусконаладочных работ, приемочных испытаний и технического обслуживания согл. п.5.8 СП 485.131.1500.2020.
2. Кроме того, напоминаем, что в связи с тем, что у оборудования насосной станции в/о 14-17/Х-УВ, от которой предполагается защитить системой АПТ площадку шлифовки кузовов, тоннеля подкраски и тоннеля механической сушки, истёк срок эксплуатации. Предлагаем согл. п.

7.3.1-7.3.4 ГОСТ Р 59636-2021 и п. 1,10-12 РД-009-02-96 комиссионно с представителем УПО провести техническое освидетельствование всей установки на предмет возможности ее дальнейшего использования по назначению. По результатам освидетельствования оформить акт. В зависимости от состояния установки принять следующие рекомендации:

- выполнить монтаж новой установки (заменить средство) из-за невозможности дальнейшей эксплуатации существующей;
- провести ремонт отдельных средств установки пожарной автоматики;
- продлить эксплуатацию установки пожарной автоматики, назначив срок следующего освидетельствования.

На контроль: инженеру Вакушину М. И.

ст. инструктору Кузнецовой Л.Н.

Начальник управления

С. В. Сергеев