

Дефектная ведомость № 193

К/ремонт нежилого помещения кад. №52:18:0040227:808. Расположение частей объекта и их конструктивных элементов в отношении которых выполняется ремонт: помещение №174-195 Лит.29 А (столовая № 30 в/о Б-Д/1-11 3 эт.) прессовый цех № 1 ПРЗ ПАО "ГАЗ" инв.№ 11979 (Согласно пп.II, V, VI, VIII приложения 8 МДС 13-14.2000)

№ пп	Описание и подсчет объемов работ	Единица измерения	Объем работ	Примечания
1	Расчистка потолков от старой краски вручную	м2	1407,2	
2	Ремонт защитного слоя бетона т.до 20 мм ж/б перекрытия составом Mapegrout 430 с отбивкой защитного слоя (18 кг/м2 при т.10 мм)	м2	26	
3	Огрунтовка поверхности грунтом GLIMS PrimeГрунт (0,2 кг/ м2) за 2 раза	м2	1407,2	
4	Шпатлевка поверхности ЕК К300 т.3 мм (0,93кг/м2 при т.1 мм)	м2	822,4	
5	Улучшенная окраска потолка вододисперсионной краской за 2раза	м2	822,4	
6	Разборка цементной стяжки толщ. до 100 мм	м2	272,4	
7	Устройство цементной стяжки т.до 50 мм из сухой смеси М150 (18 кг/м2 т.10 мм)	м2	272,4	
8	Устройство и разборка инвентарных лесов Н до 6 м	м2 гор пов	328	
9	То же перестановка	м2 гор пов	767	
10	Погрузка строит.мусора на а/м с отвозкой на расст.30 км с утилизацией	тн/м3	192,67/124	

Применить коэф. на з/плату К=1,15 пр.421 таб.3

Руководитель группы ОСЭЗ



А.Ю.Ермилов

Начальник ОСЭЗ

Л.А.Нехитрова

