

Согласовано

Инв. № подл.
291687

Взам. инв. №

Подп. и дата

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	I. Изделия и материалы							
	Теплоснабжение							
П28, П29	1. Кран шаровой:	11Б27п1		Бологовский арматурный завод				
	Ру16кгс/см2 Ду15				шт.	9	0,146	
	Ру16кгс/см2 Ду20				шт.	5	0,29	
	Ру16кгс/см2 Ду40				шт.	2	2,0	
	2. Автоматический воздухоотводчик Danfoss Ду15			"Danfoss"	шт.	8	0,15	
	3. Трубы стальные водогазопроводные (обыкновенные):							
	Ду15	15х2,8 ГОСТ3262-75*			м	2,0	1,28	
	Ду20	20х2,8 ГОСТ3262-75*			м	23,8	1,66	
	Ду25	25х3,2 ГОСТ3262-75*			м	22,2	2,39	
	Ду32	32х3,2 ГОСТ3262-75*			м	20,7	3,09	
	Ду40	40х3,5 ГОСТ3262-75*			м	43,6	3,84	
	4. Окраска трубопроводов краской БТ-177 за 2 раза по грунту ГФ-021	ГОСТ 5631-79 ГОСТ 25129-82			кг м ²	5,9 2,4	19,7 19,7	
	5. Крепления для труб				кг	7,5		
	6. Теплоизоляция: цилиндры из минеральной ваты, кашированные алюминиевой фольгой б=30мм	ROCKWOOL 100 Кф ТУ 5762-050-45757203-15		ЗАО "Минвата"				Г1 (для Т1)
	Дв =48мм				м ³ м	0,53 17,9		
	7. Трубы стальные электросварные (для гильз)							
	Ø89Х3,0мм				м	5,0	6,36	

1. Теплоизоляционный материал должен иметь сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности.

						0106-ОВ-1559.СО		
						АО "Нижегородские Автокомпоненты"		
Изм.	Кол. экз.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
Разработал	Федорец				22.03.24	Кузовной корпус. Прессовый цех№1		
Гл. спец.	Рябова				22.03.24	АБК. Столовая №30 в/о 1-9/Б-Д, 3 этаж		
Нач. отд.	Ромашевская				22.03.24			
Н. контр.	Рябова				22.03.24	Отопление. Теплоснабжение П28, П29		
ГАП	Якушева					Спецификация изделий и материалов.		
						Страница	Лист	Листов
						Р	1	3
						Проектное управление ООО "Технопарк"		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Отопление							
	1. Радиатор биметаллический секционный							
	7 секций Q=1225 Вт	РБС Ogint 500-7			шт.	25	11,62	
	10 секций Q=1750 Вт	РБС Ogint 500-10			шт.	1	16,60	
	12 секций Q=2100 Вт	РБС Ogint 500-12			шт.	2	19,92	
	2. Заглушка в комплекте с прокладкой для радиатора				шт.	15		
	3. Кронштейн для крепления радиатора				компл.	86		
	4. Переход с прокладками для радиатора							
	с 1" на 1/2" (ø25/ø15)				шт.	45		
	5. Пробка проходная с прокладкой для радиатора левая/правая				шт.	26/26		сценка
	6. Клапан спуска воздуха кран Маевского 1/2"				шт.	15		
	7. Кран шаровой с накидной гайкой бабочка Ду15	Bugatti New Jersey 922 DN15		Италия	шт.	30		
	8. Трубы водогазопроводные (обыкновенные)	ГОСТ3262-75*						
	ø15X2,8мм				м	102	1,28	
	ø20X2,8мм				м	38	1,66	
	9. Окраска трубопроводов эмалью ПФ-115 за 2 раза	ГОСТ 6465-76			кг	4,8	16,2	
	по грунту ГФ-021	ГОСТ 25129-82			кг	1,9	16,2	
	10. Крепления для трубопроводов				кг	5,8		
	11. Соединитель с накидной гайкой латунный (американка) Ду20				шт	52		для сценки
	12. Трубы стальные электросварные (для гильз)							
	ø57X3,0мм				м	4,0	4,0	

