Инв.N	Чертеж	Комплект	Зона	Обозн.
	742	ОВ		0103

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
742	Общие данные.	
743	План в/о 12–15/А–В на отм. 5,450 (2 этаж).	
	Схемы Т1, Т2. Узел обвязки радиатора.	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Прилагаемые документы	
0103–ОВ–742.СО	Спецификация изделий и материалов	2л

Спецификация

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.(кг)	Приме-чание
	Демонтаж:				
	Трубы стальные водогазопроводные (обыкновенные)				
1	20х2,8 ГОСТ 3262–75*	Трубы	10	1,66	м
2	32х3,2 ГОСТ 3262–75*	Трубы	5	3,09	м
3		Радиатор чугунный МС 140–500:			
		11 секций	1	78,1	шт.
		12 секций	2	85,2	шт.
		17 секций	1	120,7	шт.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Данный проект выполнен на основании задания N 59М от 19.03.24 года, выданного начальником цеха А.А Павловым.
2. Проект выполнен в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
– СП 60.13330.2020 "СНиП 41–01–2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха".
– СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция, кондиционирование. Требования пожарной безопасности".
– СП 131.13330.2020. "СНиП 23–01–99* Строительная климатология".
3. В проекте предусмотрено:
– замена сущ. трубопроводов и приборов системы отопления в помещениях здравпункта в/о 12–15/А–В на отм. 5,450 (2 этаж).
Демонтаж приборов и труб существующей системы отопления учтен в спецификации.
В качестве отопительных приборов приняты биметаллические радиаторы "OGINT".
4. Монтаж трубопроводов, радиаторов, их испытание и прием в эксплуатацию осуществлять в соответствии с требованиями СП 73.13330.2016 "СНиП 3.05.01–85 "Внутренние санитарно–технические системы."
5. Крепления трубопроводов отопления и радиаторов выполнить по месту к существующим строительным конструкциям.
При установке радиаторов должны соблюдаться расстояния:
– от стены до задней стенки радиатора, не менее 35 мм.
– от пола до низа радиатора, не менее 60 мм.
– от верхнего края радиатора до подоконника (ниши), не менее 100 мм.

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ РАЗРАБОТАНА В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ НОРМАМИ, ПРАВИЛАМИ, ИНСТРУКЦИЯМИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СТАНДАРТАМИ.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА _____ / А.И. Морев /

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
Разработал		Деева			11.04.24
Гл. спец.		Рябова			11.04.24
Нач. отд.		Ромашевская			11.04.24
Н. контр.		Рябова			11.04.24
ГИП		Морев			

0103–ОВ–742

ООО "НАК"

ПАКРУ. Арматурный цех. АБК. Здравпункт в/о 12–15/А–В (2 этаж).

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Отопление. Общие данные

Проектное управление ООО "Технопарк"

Согласовано

Инв. N подл. 19192 | Подп. и дата | Взам. инв. N