

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта 0230-ВК

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Условные обозначения

ПРОЕКТ
разработан в соответствии с нормами
правилами, инструкциями и государственными
стандартами

Главный инженер проекта

А.В. Черемин




Ведомость объемов строительных и монтажных работ

Проект № 3946-ВК-2, 3940-ВК-54, 55
Разработан: Проектно-Управление ООО "Технопарк"
Согласован: Представителем
заказчика Ф.И.О.
Должность, подпись, дата

Пояснение к проекту

Примечание

1. Данный проект выполнен на основании задания N 325 Ч от 22.02.2024, выданного ГИПом ПУ.
2. Монтаж трубопроводов вести в увязке с трубопроводами отопления и электроразводками.
3. Производство и приемку монтажных работ выполнять в соответствии с СП 73.13330.2012.
4. Производство и приемку монтажных работ полимерных трубопроводов вести в соответствии с СП40-102-2000 "Проектирование и монтаж систем водоснабжения и канализации полимерных материалов"
5. Нормативные ссылки
- СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий".
7. Трубопроводы в местах прохода через перекрытия (стены) выполнить в гильзах. Зазор между стеной и гильзой заполнить цементно-песчаным раствором.
Зазор между трубами и гильзой заполнить негорючей мин. ватой плотностью 100кг/м3 и с покрытием герметиком Огнеза-ВГ. Предел огнестойкости Эчаса. ТУ 20.30.22-025-92450604-2019
Проходка имеет сертификат соответствия
НСОПБ.RU.30.ПР.154.H.00076 N029529 действует с 09.04.2019г. по 08.04.2024г.
в составе минеральная вата- негорючая плотностью не менее 100кг/м3, покрытие акриловый противопожарный герметик "Огнеза-ВГ".
Работы выполнять согласно инструкции по применению материалов Огнеза.

						3946-ВК-1					
						ООО "Нижегородские моторы"					
Изм.	Колуч	Лист	N док.	Подп.	Дата	МСК-З. АБК.			Стадия	Лист	Листов
Разработал			Кузнецова			Ремонт санузлов в осях 9-10/В-Г на 2, 4, 5 этажах.			Р	1	2
Гл. спец.			Яшнова								
						Водоснабжение и водоотведение. Общие данные.			ООО "Технопарк" Проектное управление		
Н. контр.			Яшнова								
ГИП			Чепелин	