

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ОТРЯД ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ - 2»

(ООО «ОПО - 2»)

УПРАВЛЕНИЕ ПОЖАРНОЙ
ОХРАНЫ ПАО «ГАЗ»
(УПО ПАО «ГАЗ» ООО «ОПО-2»)

603004, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 105,
тел. 290-86-13, факс. 290-82-57

от 03.09.2021 № 1337
На исх. №256/039-020 от 09.08.2021 г.

Главному инженеру
ПУ ООО «Технопарк»
С.А. Синельникову

Главному инженеру
ЗППА VW/Skoda
А.С. Сусорову

Уважаемый Сергей Александрович!
Уважаемый Александр Сергеевич!

УПО ПАО «ГАЗ» ООО «ОПО-2» рассмотрев, в порядке консультации предоставленный Вами проект 0356-ЭМ-133 «Установка кабельных проходов в/о В-Н/21-22» для объекта «Склад временного хранения» не возражает против реализации проекта.

Рекомендации Заказчику:

1. Выполнить монтаж кабельных проходов согласно инструкции завода-изготовителя и технологического регламента №118 на противопожарную пену Hilti CP 660.
2. Предоставить в адрес УПО ПАО «ГАЗ» паспорта и сертификаты на используемые материалы и оборудование до начала работ.
3. Обеспечить своевременное оформление при выполнении скрытых работ, соответствующих актов с привлечением представителей УПО ПАО «ГАЗ».
4. По окончании работ организовать комиссию по приемке работ с участием представителей УПО ПАО «ГАЗ».

На контроль: начальнику НТО Леонову А.А.

Начальник Управления -



С.В. Сергеев