Объект	Эпоха	Контракт	Чертеж	Инв.№
0230		08	200	

Демонтаж

План 5 этажа АБК на отм.14.400



План кровли производственного корпуса на отм.9.130



Условные обозначения

Зона демонтируемого подвесного потолка

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Поз.	Обозначение.	Наименование.	Кол.	Масса ед. (кг)	Прим.
		Демонтаж и разборка оборудования			
		К1, К3 (общая)			
1	RXYQ18P СЛАВЭО	Тепловой насос VRV III (наружный блок кондиционера) (О1)	1		шт.
2	RXYQ16P СЛАВЭО	Тепловой насос VRV III (наружный блок кондиционера) (О3)	1		шт.
3	FXFQ125P СЛАВЭО	Кассетный блок (внутренний блок кондиционера) (О1)	2		шт.
4	FXFQ100P СЛАВЭО	Кассетный блок (внутренний блок кондиционера) (О1)	1		шт.
5	FXFQ80P СЛАВЭО	Кассетный блок (внутренний блок кондиционера) (О1-1шт., К3-4шт.)	5		шт.
6	FXFQ50P СЛАВЭО	Кассетный блок (внутренний блок кондиционера) (О1)	1		шт.
7	FXFQ25P СЛАВЭО	Кассетный блок (внутренний блок кондиционера) (О3)	2		шт.
8	FXAQ25M СЛАВЭО	Кассетный блок (внутренний блок кондиционера) (О3)	2		шт.
		К2, К4, К5 (общая)			
1	RXYQ8P СЛАВЭО	Тепловой насос VRV III (наружный блок кондиционера) (О2)	1		шт.
2	RXYQ12P СЛАВЭО	Тепловой насос VRV III (наружный блок кондиционера) (К4, К5)	2		шт.
3	FXFQ25P СЛАВЭО	Кассетный блок (внутренний блок кондиционера) (К4, К5)	2		шт.
4	FXFQ80P СЛАВЭО	Кассетный блок (внутренний блок кондиционера) (К2-3 шт., К5-2 шт.)	5		шт.
5	FXFQ25P СЛАВЭО	Кассетный блок (внутренний блок кондиционера) (К2-4 шт., К4-1 шт., К5-2 шт.)	7		шт.
6	FXAQ25M СЛАВЭО	Кассетный блок (внутренний блок кондиционера) (К2-3 шт., К5-1 шт.)	4		шт.
		Демонтаж и монтаж существующих подвесных потолков			
		К1, К3 (общая)			
1		Подвесной потолок (600х600) 01 - 182,24 м2, К3 - 142,56 м2)	244,8		м2
		К2, К4, К5 (общая)			
1		Подвесной потолок (600х600) О2 - 174,6 м2, К4 - 82,8 м2, К5 - 113,4 м2)	370,8		м2
		Демонтаж			
		К1, К2, К3, К4, К5 (общая)			
1	Mueller	Медная трубка Ø6,4 мм	386		м
2	Mueller	Медная трубка Ø9,5 мм	832		м
3	Mueller	Медная трубка Ø12,7 мм	516		м
4	Mueller	Медная трубка Ø15,9 мм	620		м
5	Mueller	Медная трубка Ø19,1 мм	267		м
6	Mueller	Медная трубка Ø22,2 мм	251		м
7	Mueller	Медная трубка Ø28,6 мм	728		м
8		Трубка ПВХ Ø32 мм (дренаж)	825		м
9		Трубка ПВХ Ø50 мм (дренаж)	615		м
10	K-Flex	Изоляция черных труб.	3600		м

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.

1. Данный проект выполнен на основании задания N161 от 08.12.23г. выданного ГИПом.
2. Проект выполнен в соответствии с требованиями
   - СП 60.13330.2020 "СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха"
   - СП 131.13330.2020 "СНиП 23-01-99* Строительная климатология";
   - СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование" Требования пожарной безопасности
3. В проекте предусмотрен:
   - демонтаж систем кондиционирования К1, К3 (VRF);
   - демонтаж систем кондиционирования К2, К4, К5 (VRF);
   - демонтаж и монтаж существующего подвесного потолка (по желанию заказчика).
4. Данный проект рассматривать совместно с проектом 0230-ОВ-195-197.

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ РАЗРАБОТАНА В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ НОРМАМИ, ПРАВИЛАМИ, ИНСТРУКЦИЯМИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СТАНДАРТАМИ.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА _____ /Е.Е. Монахов /

Общество с ограниченной ответственностью «Технопарк» Управление капитального строительства и технической документации Д.: ПРОЕКТ РАЗОТ

								0230-ОВ-200	
								г. Нижний Новгород, ООО "Объединенный инженерный центр"	
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата				
Разработал	Романькова					АБК. 5-ый этаж. Замена оборудования систем К1-К5.	Стадия	Лист	Листов
Гл. спец.	Рукова						Р		1
Нач. отд.	Романькова								
Н. контр.	Рукова					Демонтаж. План 5 этажа АБК на отм.14.400 План кровли производственного корпуса на отм.9.130 Общие данные	Проектное объединение ООО "Технопарк"		
ГИП	Монахов								

Согласовано

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

ДУ 05.2