

Согласовано

			Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли-чество	Масса единицы, кг	Примечание			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9			
				Вентиляция										
			B1/1	Вентилятор WNK 250/1			КОРФ	шт.	1	4,0				
				Хомут соединительный				шт.	2					
				Регулятор скорости STY-1,5				шт.	1					
				Обратный клапан				шт.	1					
				Диффузор	ДПУ-К 160		Арктос	шт.	10					
				Воздуховод из оц.стали толщиной 0,7мм Ø160				м. пог.	10					
				Воздуховод из оц.стали толщиной 0,7мм Ø200				м. пог.	3					
				Воздуховод из оц.стали толщиной 0,7мм Ø250				м. пог.	5					
				Воздуховод утеплённый из оц.стали толщиной 0,7мм Ø300 - Ø400				м. пог.	6,0					
				Оголовок утеплённый Ø300-Ø400				шт.	1					
				Флюгарок оц. сталь Ø300				шт.	1					
				Отвод 90 град оц. сталь Ø160				шт.	1					
				Заглушка Ø160				шт.	4					
				Тройник 90 град оц. сталь Ø200-Ø200-Ø200				шт.	1					
				Тройник 90 град оц. сталь Ø250-Ø200-Ø250				шт.	1					
				Тройник 90 град оц. сталь Ø250-Ø250-Ø250				шт.	1					
				Тройник 90 град оц. сталь, утеплённый Ø300-Ø250-Ø300				шт.	1					
				Заглушка конденсатосборник из оц.стали ф300				шт.	1					
				Переход из оц.стали Ø200-Ø160				шт.	2					
				Переход из оц.стали Ø250-Ø160				шт.	2					
Взам. инв. №				Теплоизоляция из каменной ваты, толщиной 50мм, кашированная фольгой	Тех Баттс		Rockwool	м кв.	2		класс - КМ1			
				Детали крепления воздуховодов	серия 5.904-1			кг	100,0					
				Декоративная жалюзийная решётка 350X300 (h) Fж.с.=0,051 м², в нижней части двери				шт.	6		Установка по согласованию с заказчиком			
Инв. № подл.		Подп. и дата												
				5006-ОВ6.СО										
				АО "Саранский завод автосамосвалов"										
				Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата						АБК		Стадия	Лист	Листов
				Разработал Черемин 03.24 Н. контр. Синельников 03.24						АБК		Р	1	2