

Согласовано

Изм. и дата

Взам. инд. №

Инв. № подл.

291845

№ п/п	жарда	шжа/инок	сржа	шжа/ср
	75	ЖВ		076Е

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта 0230-ВК		
Чертеж	Наименование чертежа	Примечание
54	Общие данные.	
55	Планы в осях 11-12/Л-К с сетями водопровода и канализации.	
	Схемы систем В1, Т3, К1.	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов		
Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
СП 40-102-2000	Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов.	
	Прилагаемые документы	
3940-ВК-54.С	Спецификация оборудования, изделий и материалов.	

Проект №

3940-ВК-54.С

3940-ВК-54.55

Разработал:

Проектно-Управление ООО "Технопарк"

Согласован: Представителем заказчика Ф.И.О.

Должность, подпись, дата

ПРОЕКТ

разработан в соответствии с нормами правилами, инструкциями и государственными стандартами

Главный инженер проекта

А.В. Черемин

Ведомость объемов строительных и монтажных работ

NN п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Колич.	Примеч.
	Водопровод холодной воды В1 Водопровод горячей воды Т3			
1	Врезка ПП трубой Ø25х3.5 в сущ. ПП трубу Ø25	вр	2	
2	Демонтаж труб из ПП Ø25х3.5	м	25	
3	Демонтаж труб из ПП Ø20х2.8	м	55	
4	Устройство фальшстен для прокладки коммуникаций (гипсокартон + металл. профиль)	м2	15	
	Канализация бытовая К1			
1	Демонтаж ПП труб Ø50	м	10	
2	Демонтаж ПП труб Ø100	м	35	
3	Демонтаж сущ.трапов Ø100	компл	2	
4	Демонтаж умывальников	компл	4	
5	Демонтаж напольных унитазов (чаша Генуя)	компл	8	
6	Демонтаж писсуаров	компл	3	
7	Устройство лючка размером 300х400 в фальш-стене	шт	7	

Условные обозначения

—В1—

Водопровод хоз.-питьевой противопожарный

—Т3—

Водопровод горячей воды

—К1—

Канализация бытовая

умывальник

унитаз напольный (чаша Генуя)

биде

трап

писсуар

кран шаровой

смеситель

Р

Ревизия

Пояснение к проекту

Данным проектом выполнен ремонт сан. узлов на отм. 0.000 в осях 9-10/В-Г, расположенных в АБК МСК-3.

Запроектированы санитарно-технические приборы (умывальники и писсуар) с сенсорным управлением.

Трубопроводы холодной, горячей воды и канализации к этим приборам выполнять скрытой прокладкой в фальшштене. Отметки трубопроводов уточнять по месту.

Для обслуживания санитарно-технических приборов с сенс. управлением проектом предусматривается устройство лючков в фальшштене.

Примечание

1. Данный проект выполнен на основании задания № 325 Ч от 22.02.2024, выданного ГИПом ПУ.

2. Монтаж трубопроводов вести в увязке с трубопроводами отопления и электроразводками.

3. Производство и приемку монтажных работ выполнять в соответствии с СП 73.13330.2012.

4. Производство и приемку монтажных работ полимерных трубопроводов вести в соответствии с СП 40-102-2000 "Проектирование и монтаж систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов"

5. Нормативные ссылки

—СПНП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий".

6. За отм. 0.000 принята отметка пола проезда вдоль оси Л.

						3940-ВК-54			
						ООО "Нижегородские моторы"			
Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	МСК-3. Производственная часть. Ремонт сан.узлов в осях 11-12/Л-К.	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Кузьмичева	Яшноба	Иванова	Иванова	15.04.24		р	1	2
Гл. спец.						Водоснабжение и водоотведение. Общие данные.	ООО "Технопарк" Проектное управление		
Н. контр.	Яшноба	Иванова	Иванова	Иванова					
ГИП.	Черемин								