Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип марка обозначение документа опросного листа	Код оборудования изделия материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Водопровод хоз.–питьевой противопожарный В1							
1	Манометр избыт.давления показывающий предел измер. 0–0.6 МПа диаметр корпуса 63 мм , класс точности 1,5 присоед. М20х1,5	МП3–У			шт	1		
2	Манометр показывающий сигнализирующий кл. точности 1,5 Р=0– 16кгс/см2 исполнение сигнализирующего устройства IV (два замыкающих контакта)	ДМ2010Сг			шт	1		
3	Бобышка приварная(под кран манометра)ст. углерод. вн.рез. G1/2	БП–КР–40–G1/2			шт	2		

Согласовано

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл. 290136.6.1

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	0356–ВК–33.С1		
						СВХ. Блок N 3. Водопровод хоз.–питьевой и противопожарный.	Стадия: Р	Лист: 1	Листов: 1
Гл.спец.		Яшнова			20.03.23	Установка насоса повышения давления Спецификация оборудования, изделий и материалов (КИП).	ООО "Технопарк" Проектное управление		
Н. контр.		Яшнова			20.03.23				
ГИП		Черемин							

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип марка обозначение документа опросного листа	Код оборудования изделия материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Трубы стальные электросварные	ГОСТ 10704–91						
6	прямошовные ø57х3				м	9	4	
7	ø76х3				м	7	5,4	
7.1	ø89х3				м	1	6,4	для гильз
8	Трубы стальные водогазопроводные							
	оцинкованные обыкновенные ø25	ГОСТ 3262–75*			м	0.5	2,39	
	ø15	ГОСТ 3262–75*			м	0.5	1,32	
9	Отвод 90 ø 57х3	ГОСТ 17375–2001			шт	5	0,50	
10	Отвод 90 ø 76х3	ГОСТ 17375–2001			шт	5	0,80	
11	Переход К ø 45х2,5 –57х3	ГОСТ 17378–2001			шт	1	0,20	
12	Переход К ø 45х3 –76х3.0	ГОСТ 17378–2001			шт	1	0,30	
13	Заглушка ø133х4	ГОСТ 17379–2001			шт	2		
14	Кран 3х ходовой натяжной муфтовый	11б38бк			шт	2		
	с фланцем контр. манометра ø у15							
15	Окраска масляной краской за 2 раза по грунту				м2	5	5,00	
Кр1	Стойка Ст1	0090–РС–184			шт	2	46,2	прилагается
Кр2	Стойка опорная Т.с 5900–7 выпуск 4	А14Б591.000–00			шт	3	5,00	
		А14Б591.000–01			шт	1	5,00	
16	Металл для крепления бака				кг	5		

Согласовано

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	0356–ВК–33.С2	Лист 2