Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Оборудование							
11	TITAN 3 Корпус металлический ЩРн-18 (240х440х120мм) IP54 IEK	MKM11-N-18-54-Z		ф "IEK"	шт	1		ЩР1
	В составе							
111	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 40А IEK	MNV10-3-040		ф."IEK"	шт	1		
112	Автоматический выключатель ВА47-60М, 6,0кА, 3р, номинальный ток 16А, тип характеристики С	MVA31-3-016-C		ф "IEK"	шт	1		
113	Автоматический выключатель ВА47-60М, 6,0кА, 1р, номинальный ток 10А, тип характеристики С	MVA31-1-010-C		ф."IEK"	шт.	2		
114	Контактор модульный КМ20-11М АС IEK	MKK11-20-11		ф "IEK"	шт	1		
115	Автоматический выключатель дифференциального тока АВДТ34 С16 30мА IEK	MAD22-6-016-C-30		ф."IEK"	шт	1		
116	Строительно-монтажная клемма СМК 222-4111D проходная на DIN-рейку	UKZ20-4111D-050		ф."IEK"	шт	4		
12	Плавкая вставка ПН2 100/ 50 А	PN2-100-50			шт	3		в щит ЩР2
13	Таймер ТЭ15 цифровой 16А 230В на DIN-рейку IEK	MTA10-16			шт	1		в ШСАУ-В6
	Кабельно-проводниковая продукция							
21	Кабель силовой, ГОСТ 31996-2012	ППГнг(А)-HF 5х10,0			м	70		*
22	Кабель силовой, ГОСТ 31996-2012	ППГнг(А)-HF 5х2,5			м	150		*
23	Кабель силовой, ГОСТ 31996-2012	ППГнг(А)-HF 3х1,5			м	180		*
24	Кабели для систем сигнализации и управления ТУ16 К99-036-2007	КПСнг(А)-HF 1х2х1,0			м	50		*
25	Кабели для систем сигнализации и управления ТУ16. К99-036-2007	КПСЭнг(А)-HF 1х2х1,0			м	80		*

Взам инв N | Подп и дата | Инв N подл 2917-ЭМ

К производству работ по настоящей рабочей документации применяются сертифицированные электрооборудование, кабельная продукция, изделия и материалы

* Электрооборудование, кабельная продукция и изделия имеют действующий сертификат пожарной безопасности

Изм	кол.уч	Лист	N док	Подпись	Дата
Разраб		Гареева			03.24

0300-ЭМ-61.С

БМЗ Ремонт бытовых помещений на 1 этаже в/о 13-20/А-В Электроснабжение систем вентиляции

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Спецификация оборудования

Проектное управление ООО"Технопарк"

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Кабеленесущие системы							
31	Труба гофрированная пожаробезопасная, гибкая из ПВХ, D=32, IP55	91932		ф "DKC"	м	70		
32	Труба гофрированная пожаробезопасная, гибкая из ПВХ, D=25, IP55	91925		ф "DKC"	м	460		
33	Держатель гофрированной трубы с защелкой ф32			ф "DKC"	м	210		
34	Держатель гофрированной трубы с защелкой ф25			ф "DKC"	м	1150		
35	Труба ВГП (водогазопроводная) 40х2.5				м	3		
41	Трубка СОН 14/3 терморасширяющаяся, Dвнутр =14мм Dнар =20мм, L=260мм, ТУ 2540-001-76099751-2005	с-ма "Стоп огонь" ф "PRO ENERGO"		ф "PRO ENERGO"	шт	4		*
42	Универсальный герметик "Стоп-огонь", ТУ 2540-001-76099751-2005	с-ма "Стоп огонь" ф."PRO ENERGO"		ф "PRO ENERGO"	шт.	2		*

Взам инв. N | Подп. и дата | Инв. N подл

Изм	Колуч	Лист	N док	Подп	Дата

0300-ЭМ-61.С

Лист 2

Формат А3