Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. Оборудование							
В6	1. Вытяжная установка L=373 м3/ч LM DUCT R 160	ID установки 001-841-119 код В1v1 НВ НН 160430		'LuftMeer'	компл.	1	5,3	
	1.1 Клапан воздушный	V.1			шт.	1	0,7	
	1.2 Хомут быстросъемный	G.1			шт.	2	0,3	
	1.3 Вентилятор 'мотор-колесо' Н3Л в пластиковом корпусе	FBP.E22.2E			шт.	1	4	230
	+ регулятор скорости вентилятора							
В5	2. Комплект автоматики							
	2.1 Силовой модуль вентилятора	SDM.R.02.006			шт.	1		
	2.2 Регулятор скорости вентилятора	IS.25			шт.	1		
	2.3 Привод воздушной заслонки	A2xE.S.05			шт.	1		
	3. Пуско-наладка и настройка системы в соответствии с проектными параметрами				сист.	1		

1. Демонтаж см. 0300-ОВ-34
2. Теплоизоляционный материал должен иметь сертификаты соответствия требованиям пожарной безопасности.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
Разработал		Инякин			03.24
Гл. спец.		Рябова			04.24
Нач. отд.		Ромацевская			04.24
Н. контр.		Рябова			04.24
ГИП		Морев			03.24

0300-ОВ-34. СО

АО ГК «Современные транспортные технологии»

БМЗ. Ремонт бытовых помещений

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

Вентиляция.
Спецификация оборудования, изделий и материалов

Проектное управление ООО "Технопарк"

Согласовано

Взам. инв.N

Подп. и дата

Инв. N подл. 191589

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
П1	4. Приточная установка L=373 м3/ч (универс.): LM DUCT Q 40-20	ID установки 001-842-350 код П1v2		'LuftMeer'	компл.	1	62	
	4.1 Клапан воздушный утепленный	VH.1			шт.	1	6	
	4.2 Карманные фильтры EU4	40-20 G4			шт.	1	6	
	4.3 Нагреватель электрический	HE.1.17.06.C			шт.	1	13	380
	4.4 Гибкая вставка	G.1			шт.	3	2	
	4.5 Вентилятор 'мотор-колесо' Н3Л	FB.E22A.2E			шт.	1	17	230
	+ регулятор скорости вентилятора							
	4.6 Шумоглушитель	SP.10			шт.	1	14	
П1	5. Комплект автоматики							
	5.1 Щит SSM (IP31)	SSM-ALB-F. E1. HE1. VSH. T0. S-IT1. 06. 3E1. 16			шт.	1		
	5.2 Регулятор скорости вентилятора	IS.25			шт.	1		
	5.3 Датчик канальной температуры, Pt1000	DA.CP			шт.	1		
	5.4 Датчик уличной температуры канальный, Pt1000	DA.CP			шт.	1		
	5.5 Привод воздушной заслонки притока на входе	A3xE.N.04(S)			шт.	1		
	5.6 Датчик перепада давления на фильтре	DP.R			шт.	1		
	6. Пуско-наладка и настройка системы в соответствии с проектными параметрами				сист.	1		

Согласовано

Взам. инв.N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата

0300-ОВ-34. СО

Лист 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1 Изделия и материалы							
	В6							
	1 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали:	ГОСТ 14918-2020						
	б=0,5мм ф125мм				м2	3,3	3,93	
	б=0,5мм ф160 мм				м2	5,8	3,93	
	2. Зонт вытяжной ф160				шт.	1		
	3. Полоса стальная горячекатанная 25х4 для шунтирующих перемычек	ГОСТ 103-2006			м	13,6	0,79	
	4. Диффузор ДПУ-М 125			'Аэктос'	шт.	5	0,3	
	5. Крепление воздуховодов	т.с. 5.904-1			кг	17		
	6. Теплоизоляция:	т.с. 5.904-1			кг	17		
	Цилиндры навивные 100 б=30мм на синтетическом связующем плотностью 114 кг/м3 ф169мм.	ТУ 5762-050-45757203-15		ООО "РОКВУЛ"	м / м3	5,45 / 0,103		
	Покровный слой из тонколистовой оцинкованной стали:	ГОСТ 14918-2020						
	б=0,6мм ф225мм				м / м2	5,5 / 3,9	- / 4,71	
	7. Заглушка питометрохного лючка СТД 8281				шт.	2		
	П1							
	1. Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали:	ГОСТ 14918-2020						
	б=0,5мм 150х150мм				м / м2	14,3 / 8,58	- / 3,93	
	б=0,7мм 350х100 мм				м / м2	0,5 / 0,45	- / 5,5	
	б=0,7мм 400х200 мм				м / м2	0,4 / 0,5	- / 5,5	
	2. Наружная решетка	АРН 400х200			шт.	1	1	
	3. Вентиляционная решетка	АМР 350х100			шт.	4	0,6	
	4. Полоса стальная горячекатанная 25х4 для шунтирующих перемычек	ГОСТ 103-2006			м	1,55	0,79	
	5. Крепление воздуховодов	т.с. 5.904-1			кг	18,2		
	6. Заглушка из тонколистовой оцинкованной стали:	ГОСТ 14918-2020						
	б=0,5мм 150х150 мм (F=0,023м2)				шт.	1	3,93	
	Переточные решетки							
	1. Вентиляционная решетка	АМН 500х300			шт.	2	1	

Согласовано

Взам. инв.N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата

0300-ОВ-34. СО

Лист 3