




Объект	Зона	Комплект	Чертеж	Имя
0300	03	03	35	

План в/о 13-22/А-В на отм 3,300
М 1:50



Размещение решеток в дверях




Таблица расчетных внутренних температур и воздухообмена по помещениям

N	Наименование помещений	t, °C	V, м³	Приток		Вытяжка		Примечание
				Кратность	Объем, м³/ч	Кратность	Объем, м³/ч	
1	Гардероб	+23	206	-	373	-	-	
2	Преддушевая	+23	26	-	-	-	-	
3	Санузел+умывальная	+16	21	-	-	-	73	50 м³/ч на 1 ум. и 75 м³/ч на 1 душ
4	Душевая	+25	52	-	-	-	300	

0300-03-35					
АО ГК «Современные транспортные технологии»					
Изм.	Кол.	Лист	И. док.	Подп.	Дата
Разработал	Инженер	Рябова	13.03.24	Рябова	13.03.24
Гл. спец.	Рябова	Рябова	13.03.24	Рябова	13.03.24
Нач. отд.	Рябова	Рябова	13.03.24	Рябова	13.03.24
Исполн.	Рябова	Рябова	13.03.24	Рябова	13.03.24
Вентиляция, План в/о 13-22/А-В на отм. 0,000					
Схемы П1, В6					
Стдия				Лист	Листов
Р				2	
Проектное управление				ООО «Технопарк»	