

№ п/п	Лист	Число	Всего	Объем
	179	08	9216	

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТОПИТЕЛЬНО-ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ

Обозначение системы	Кол.	Наименование обслуживаемого помещения (технологического оборудования)	Тип установки	ВЕНТИЛЯТОР			ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ			ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ			ФУЛПР			Примечание
				ил. ис-полнение	исполнение	исполнение	Тип, исполнение	Номинальная мощность	Номинальная мощность	Расход тепла, кВт	Темп-ра нагара, °C	Коэф. полез. действия	Темп-ра нагара, °C	Коэф. полез. действия	Концентрация, мг/м³	
У10,8	2	Ворота 3,8х4,3,6 в/о 5-6/П1	Завеса воздушная	В/о 14-46-6,3	190	19500*	44180М6*	15*								

* - возможны изменения, уточняются при получении паспорта от завода изготовителя


Ведомость ссылок на прилагаемые документы

Обозначение	Наименование	Примечание
0126-08-179.00	Прилагаемые документы	1а
000 "Теплотранс-Внедрение"	Завеса воздушная у ворот в/о 5-6/П1	3а

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Данный проект выполнен на основании задания, выданного ГИПОМ.
2. Проект выполнен в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
СП 60.13330.2020 "СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха".
СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция, кондиционирование. Требования пожарной безопасности".
3. В проекте предусмотрена установка воздушной завесы у ворот в/о 5-6/П1. Тип и маркировка воздушной завесы принята по желанию заказчика.
Размеры и сечения воздуховодов воздушной завесы см. паспортные данные завода-изготовителя.
4. Крепление воздушной завесы к строительным конструкциям осуществлять по месту.
5. Монтаж оборудования, его испытание и прием в эксплуатацию осуществлять в соответствии с требованиями СП 73.13330.2012 "СНиП 3.05.01-85 "Внутренние санитарно-технические системы".

План-схема установки воздушной завесы в/о 5-6/П1 на отм. 0,000



Деева Дарья Александровна

От: Гаврильча Вячеслав Сергеевич
28 декабря 2023 г. 8:38
Отправлено: Деева Дарья Александровна
Кому: Синельников Сергей Александрович
Тема: RE: 0126-08-000. Цех химического производства пенополиуретанов и пластмасс. Блок В.

Добрый день!
Согласовано.

0126-08-179	000 "ТНК"	Сторона	Лист	Листов
		Р		1
				Проектное управление ООО "Теплотранс"

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ РАЗРАБОТАНА В СООТВЕТСТВИИ С
ДЕЙСТВУЮЩИМИ НОРМАМИ, ПРАВИЛАМИ, ИНСТРУКЦИЯМИ И ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫМИ СТАНДАРТАМИ.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА _____ /С.А. Синельников/