

[illegible]

Technical drawing of a room layout showing dimensions and areas to be dismantled. The drawing includes a grid with vertical axis labels А and Б, and horizontal axis labels 1 and 2. Dimensions are indicated as follows:

- Vertical dimensions: 6000 (from А to Б) and 3000 (for the dismantling area).
- Horizontal dimensions: 6000 (total width) and 800 (width of the dismantling area).

Areas to be dismantled are indicated by dashed lines and labels:

- стенки ра разобрать до отм. -0.200 (walls to be dismantled to level -0.200)
- щиты настила демонтировать (dismantle the floor plates)
- обрамление демонтировать (dismantle the frame)

1 шаг 200

граница резки ровного края бетонного пола

2 шаг 200

устройство стяжки из бетона класса В20 толщ. 200мм

1

2

1200

3400

200

800

200

200

200

0.000
шаг 200
шаг 200
шаг 400
прорезать после устройства стяжки
щебень фракцией 20-40мм
устройство стяжки из бетона класса В20
засыпка песком с уплотнением трамбовками
-0.200
200
800
1200
200
200
-2.500

А.И. Морев

Поз.	Обозначение	Наименование	Изм.	Масса ед.кг	Примечание
1	ГОСТ 5781-82	Ф8 А400 L=3350	7	13	9,1
2	ГОСТ 5781-82	Ф8 А400 L=1150	17	0,5	8,5
3	ГОСТ 5781-82	Ф8 А400 L=180	24	0,07	1,7
		Материалы			
		Бетон класса В20	4,1 м2		
		Щебень фракцией 20-40мм	2,4 м2		
		Песок с уплотнением трамбовками	6 м3		

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Примечания
	Демонтаж щитов настила	кг	95	уточнить взвешиванием
	Разборка ж.б. сплнк яны толщ. 200мм	м3	0.8	
	Вывоз мусора	м3	0.8	
	Вывоз металла	кг	95	
	Засыпка прясика песком с послойным уплотнением трамбовками	м3	6	
	Подготовка из щебня фракцией 20-40мм	м3	0.2	
	Устройство стяжки толщ. 200мм из бетона класса В20	м2	4.1	
	Арматура Ф8 А400	кг	19.3	
	Резка робного края пола	п.м	18.4	

1. Проект разработан на основании задания №2289 от 06.12.23
2. Строительные работы производятся в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012 "Свод правил. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции".
3. СНиП 12-03-2001, 12-04-2002 «2» "Безопасность труда в строительстве".
3. Работы по устройству пола выполняются согласно требованиям СП 29.1330.2011 "Полы", а также СП 34.1330.2019, "Организация строительства".
4. При дефиците средств яви обеспечить выполнение работного края обрезаемого пола.
5. Укладку плитки выполняю строго по границам обрезки бетонных стяжки.

						1557-РС-132					
						АО "ГК" "Современные транспортные технологии"					
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Склад №3. Станция Петряефка			Стация	Лист	Листов
Разработал		Денисова	2	Дев	03.24				Р		
Проверил		Чернышева		Чер	03.24	Запаски смотровой ямы в/о 1-2/А-Б			Проектное управление ООО "Технопарк"		