Объект	Заказ	Комплект	Чертеж	Инв.N
0102/3		РС	121	

Схема расположения противопожарных шторы и люка в перекрытии подвала в осях И-К/23-24 .



1-1



1

2-2



2



3





3-3



4

4-4





Спецификация к схеме расположения противопожарных шторы и люка

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг.	Примечание
③ Ш3	Розничная сеть (см. примечание п. 6...10)	Штора противопожарная EI 30 автоматическая с электроприводом тип ' горизонтальная ' сертифицированная (существующий строительный проем ~2860*x4190*)	1		
Оп1		Опора Оп1	1	137.26	
		L100x63x6 С235	п.м. 2.9	7.53	
		-t12x250 С245	п.м. 2.9	23.55	
		-t12x250 С245 l=250*	8	5.89	
Оп2		Опора Оп2	2	154.94	
		Г20П С245	п.м. 4.2	18.4	
		-t12x190 С245 l=395*	11	7.06	
а		-t3 С235 3.8 м²		23.55	
А1	Каталог строительного крепежа Компания ' elementa '	Фасадный анкерный дюбель EFA 10x85FA4	26		
④ Л п1	Розничная сеть (см. примечание п. 6...10)	Люк противопожарный EI 30 двустворчатый с внешним и внутренним открыванием , на петлях с газовыми пружинами , сертифицированный (существующий строительный проем ~1000*x2305*)	1		
К01	Розничная сеть	Колесоотбойник металлический	1		h=1000 мм
К02	Розничная сеть	Колесоотбойник металлический угловой	1		h=1000 мм

Внимание прорабу !

Отметки высот и размеры существующих конструкций уточнить по месту .

Отметки и размеры со * уточнить по месту .

6. Размещение заказа на изготовление противопожарных шторы и люка в перекрытии подвала производить только после уточнения фактических габаритов существующих проемов (после обмера всех существующих конструкций и согласования с заказчиком) .
7. Конструкцию шторы и люка , их размеры , цвет , комплектацию , дополнительные опции по управлению и безопасности (установку противопожарного замка для люка) согласовать с заказчиком и уточнить при выезде замерщиков фирм на место .
8. Сертификаты соответствия для противопожарных шторы и люка должна предоставить фирма-изготовитель (подрядчик) после замера существующих проемов . Подрядчик обязан выполнять работы из сертифицированных материалов .
9. Установку противопожарных штор и люка должна выполнять фирма , имеющая лицензию на данный вид работ . Элементы крепления направляющих и коробов входят в комплект поставки .
10. Установка противопожарных штор и люка оформляется актами и сдается заказчику с согласованием инспекции ОПО-2 . Для заполнения зазоров использовать пену огнестойкую ТЕХНОНИКОЛЬ 240 PROFESSIONAL сертификат соответствия ССБК RU.ПБ27.Н00023 NПС 004343 с 03.03.2020г. по 02.03.2025г. (ширина шва не более 20 мм , глубина шва не менее 60 мм) .
11. Крепление металлических колесоотбойников выполнять на анкерных болтах (входят в комплект поставки) . Цвет металлических колесоотбойников определяет заказчик .

1. Общие данные см. РС-118 .
2. Ведомость объемов работ см. РС-122 .
3. Расположение и привязка балок перекрытия монтажного проема приняты на основании фактических замеров и размеров щитов перекрытия по чертежу 0102/1-АС-1679 .
4. Монтаж опорных конструкций Оп1 и Оп2 для крепления элементов противопожарной шторы производить только после определения фактических размеров вспомогательного короба и направляющих .
5. Существующие балки перекрытия и опорные конструкции противопожарной шторы (проектируемые) окрасить огнезащитной краской Стабитерм-209 до достижения предела огнестойкости R45 . Таблицу металлических конструкций , подлежащих огнезащите см. 0102/3-РС-122 .

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Инженер		Рыхова			08.21
Проверил		Черныцева			
Нач. отд.		Черныцева			

0102/3-РС-121

" Группа ГАЗ " г. Нижний Новгород

Моторный корпус . Организация производства грузовых автомобилей нового семейства Валдай Полной массой до 43 т.

Противопожарные шторы в перекрытии подвалов .

Схема расположения противопожарных шторы и люка в осях И-К/23-24 .

Стадия	Лист	Листов
Р		

Проектное управление ООО "Технопарк"

Согласовано

Инв. N подл. 29106 | Подп. и дата | Взам. инв. N