

Взамен инв N	
Подпись и дата	
Инв N подл	

Пози-ция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования материала	Завод изготовитель	Ед. изм.	Кол-во	Масса, ед.кг	Примечание
	Водопровод хоз.-питьевой противопожарный В1							
1*	Кран пожарный Ø50, (комплект)				компл.	4		
1.1*	Вентиль чугунный угловой муфтовый, Ру=1.6 мПа Ø50	РПТК-50			шт	1		
1.2*	Головка соединительная напорная для пожарного оборудования муфтовая типа ГМ-50, Ру=1.6мПа	ГОСТ Р 53279-2009			шт	1		
1.3*	Головка соединительная напорная для пожарного оборудования рукавная типа ГР-50, Ру=1.6мПа	ГОСТ Р 53279-2009			шт	2		
1.4*	Ствол ручной для внутренних пожарных кранов типа РС-50.01	ГОСТ Р 53331-2009			шт	1		
1.5*	Рукав пожарный напорный льняной нормального типа Ø51 мм L=20м	ГОСТ Р 51049-2019			шт	1		
2*	Шкаф пожарный ШПК-320Н навесной (540*1300*230)	ООО"Вымпел-45"			шт	4		
3*	Огнетушитель порошковый ОП-4 Ранг 2А55В, С,Е размером505(Н)*160(диам)мм	ООО "Предприятие "ПожТехСервис"			шт	4		
4*	Знак пожарной безопасности "Пожарный кран" F 02	ГОСТ Р 12.4.026-2015						
		ООО"ПожТехОборудование"			шт	4		
5*	Знак пожарной безопасности "Огнетушитель" F04	ГОСТ Р 12.4.026-2015						
		ООО"ПожТехОборудование"			шт	4		
6*	Трубы стальные эл.сварные Ø57х3.5	ГОСТ 10704-91			м	24		
7	Тройник 57х3.5	ГОСТ 17376-2001			шт	4		гильзы
8	Отвод 90° 57х3.5	ГОСТ 17375-2001			шт	1		
9	Окраска труб пентафталевой эмалью ПФ-115 за 2 раза	ГОСТ 6465-76						
	по грунтовке ГФ-021	ГОСТ 25129-82			м2	6		

						3960-1-ВК-126.С		
						ООО"Нижегородские моторы"		
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата			
Вед.инж.		Оркина				МСК-4.		
Гл. спец.		Яшнова				Ремонт помещения столовой на отм.4.200 в осях Л-Д/26-29.		
						Стадия	Лист	Листов
						Р	1	1
Н. контр.		Яшнова				Водопровод противопожарный.		
ГИП		Черемин				Спецификация оборудования, изделий и материалов		
						ООО "Технопарк" Проектное управление		