

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	II. Изделия и материалы							
	Вентиляция							
	ПЗ1							
	1. Решетка АРМ 200х400 (Fж.с=0,074м ²)			"Артек"	шт.	9	1,25	
	2. Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали:	ГОСТ 14918-80*						
	b=0,7мм 300х150				м м ²	2,8 2,5	- 5,5	
	b=0,7мм 400х200				м м ²	1 1,2	- 5,5	
	b=0,7мм 450х200				м м ²	2,8 3,6	- 5,5	
	b=0,7мм 650х200				м м ²	2,8 4,8	- 5,5	
	b=0,9мм 1000х200				м м ²	8,5 20,4	- 7,1	
	b=0,9мм 900х200				м м ²	24,4 53,7	- 7,1	
	3. Заглушка из тонколистовой оцинкованной стали:	ГОСТ 14918-80*						
	b=0,7мм 300х150 (F=0,063м ²)				шт.	1	0,35	
	b=0,9мм 1000х200 (F=0,248м ²)				шт.	1	1,75	
	4. Отвод 90°:	ГОСТ 14918-80*						
	b=0,7мм 1000х200				шт.	3	12,71	
	b=0,9мм 900х200				шт.	6	13,76	
	5. Переход (L=0,3м):	ГОСТ 14918-80*						
	c 350х150 на 450х200				шт.	1	2,54	
	c 450х200 на 650х200				шт.	1	3,33	
	c 650х200 на 900х200				шт.	1	4,34	
	c 900х200 на 1000х200				шт.	1	5,07	
	c 900х200 на 950х355				шт.	1	6,92	
	6. Заглушка питомертвного лючка СИД 8281:	ТУ 36-461-76			шт.	4		

Изм.	Кол.	Лист	N док.	Подп.	Дата

3960-1-ОВ-150.СО

Лист
5

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудо- вания, изделия, материала	Завод— изготовитель	Еди- ница изме- рения	Коли- чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7. Полоса стальная горячеканка 25х4мм для шунтирующих перемычек	ГОСТ 103–2006			м	4,2		
	8. Крепление воздухопроводов	т.с. 5.904–1			кг.	178		
	9. Огнезащитное покрытие воздухопроводов и креплений системой "OgneVent".	B–19308982/30–150						EI–30
	а) огнезащитный клеевой состав "ОКС" (0,6кг/м2, б=0,4мм)	ТУ 23.99.19–002–19308982–2017			кг./ м²	29,3 / 48,8		
	б) материал ВМЕОР–5ф фольгированный, б=5мм	ТУ 23.99.19–001–19308982–2017			м²	53,7		
	в) лента алюминиевая самоклеющаяся 50мх50мм				шт.	3		122м+18м(п32)
	10. Теплоизоляция: маты минераловатные "ТЕХ МАТ" Кф, на синтетическом связующем , б=50мм, кашированные алюминиевой фольгой	ТУ 5762–050–45757203–15		ЗАО "Миновата"	м³	0,016		Г1
	П32							
	1. Решетка АМН 150х150 (Фж.с=0,02м2)			"Артекос"	шт.	4	0,27	
	2. Решетка АРР			"Артекос"				
	100х550 (Фж.с=0,05м2)				шт.	4	1,17	
	100х600 (Фж.с=0,054м2)				шт.	2	1,26	
	150х550 (Фж.с=0,077м2)				шт.	5	1,46	
	3. Диффузор универсальный Ø100	ДПУ М–100		"Артекос"	шт.	1	0,20	
	4. Клапан воздушный универсальный общепромышленного исполнения, ручной привод: ВхШ			ООО"ВЕЗА"				
	Ø100 РЕГУЛЯР–Л–100–Н–1*РУЧКА–У3–0				шт.	3		
	100х300 РЕГУЛЯР–Л–100х300–Н–1*РУЧКА–У3–0				шт.	1		
	200х300 РЕГУЛЯР–Л–200х300–Н–1*РУЧКА–У3–0				шт.	1		
	200х550 РЕГУЛЯР–Л–200х550–Н–1*РУЧКА–У3–0				шт.	1		

Согласовано
Изм. № подл.
Взам. инв.№
Подп. и дата

Изм.	Кол.	Лист	N док.	Подп.	Дата

3960–1–ОВ–150.СО
ЛИСТ

6

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5. Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали:	ГОСТ 14918-80*						
	б=0,5мм Ø100				м ²	10,0	3,14	3,9
	б=0,5мм Ø125				м ²	3,0	1,18	3,9
	б=0,5мм Ø160				м ²	8,4	4,22	3,9
	б=0,5мм 150х200				м ²	0,9	0,63	3,9
	б=0,5мм 200х100				м ²	1,0	0,60	3,9
	б=0,5мм 250х150				м ²	1,9	1,52	3,9
	б=0,5мм 250х200				м ²	10,2	9,18	3,9
	б=0,7мм 100х550				м ²	0,5	0,65	5,5
	б=0,7мм 100х600				м ²	0,3	0,42	5,5
	б=0,7мм 150х550				м ²	0,6	0,84	5,5
	б=0,7мм 300х100				м ²	1,5	1,20	5,5
	б=0,7мм 300х200				м ²	3,3	3,30	5,5
	б=0,7мм 350х200				м ²	0,9	0,99	5,5
	б=0,7мм 450х200				м ²	0,9	1,17	5,5
	б=0,9мм 500х200				м ²	8,9	12,46	7,1
	б=0,9мм 550х200				м ²	9,5	14,25	7,1
	б=0,9мм 550х350				м ²	25,7	46,26	7,1
	6. Заглушка из тонколистовой оцинкованной стали:	ГОСТ 14918-80*						
	б=0,5мм Ø100 (F=0,014м2)				шт.	1	0,05	
	б=0,5мм 150х200 (F=0,044м2)				шт.	1	0,17	
	б=0,5мм 200х100 (F=0,032м2)				шт.	1	0,13	
	б=0,5мм 250х150 (F=0,054м2)				шт.	1	0,22	
	б=0,7мм 500х200 (F=0,128м2)				шт.	1	0,70	
	б=0,9мм 550х350 (F=0,229м2)				шт.	1	1,62	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол-во	Лист	№ док.	Подп.	Дата	

3960-1-0В-150.С0

Лист
7

[illegible]