Объект	Заказ	Комплект	Чертеж	Инв.N
0118		ВК	434	

297384

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование чертежа	Примечание
434	Общие данные.	Изм.1(Зам)
435	Планы на отм 0.000 с сетями водопровода и канализации.	
	Схемы систем В1, Т3, К1.	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Прилагаемые документы	
0118-ВК-434.С	Спецификация оборудования, изделий	
	и материалов.	
	Ссылочные документы	
СП 40-102-2000	Проектирование и монтаж трубопрово-	
	дов систем водоснабжения и канализа-	
	ции из полимерных материалов.	

Условные обозначения

— В1 — Водопровод хоз.-питьевой проектируемый
— Т3 — Водопровод горячего водоснабжения проектируемый
— К1 — Канализация бытовая проектируемая
— В1 — Водопровод хоз.-питьевой существующий
— Т3 — Водопровод горячего водоснабжения существующий
— К1 — Канализация бытовая существующая



ПРОЕКТ

разработан в соответствии с нормами
правилами, инструкциями и государственными
стандартами

Главный инженер проекта — А.И. Морев

Ведомость объемов строительных и монтажных работ

NN	Наименование работ	Ед.изм	Количество	Примечание
	Водопровод холодной воды В1. Водопровод горячей воды Т3.			
1	Врезка стальной трубой ⌀25 в существ. стальную трубу ⌀100	вр	1	
2	Врезка стальной трубой ⌀25 в существ. стальную трубу ⌀76	вр	1	
3	Демонтаж ПП труб ⌀32	м	30	
4	Демонтаж ПП труб ⌀25	м	40	
5	Демонтаж ПП труб ⌀20	м	25	
6	Демонтаж умывальников	комплект	3	
7	Демонтаж напольных чаш	комплект	8	
8	Демонтаж бидэ	комплект	1	
9	Пробивка отверстий размером 50х50 для установки			
	гильз в существующих стенах.	шт	10	
10	Устройство прохода труб в гильзах с заделкой:			
	-зазора между перекрытием и гильзой цем.-песчаным раствором	м3	0.018	
	-зазора между трубами и гильзой негорючей мин.ватой плотностью 100кг/м3.	м3	0.0014	
	-герметик Огнеза-ВГ Предел огнестойкости 3часа.	кг	0.11	
	Канализация бытовая К1			
1	Врезка трубой из ПП ⌀110 в существующую трубу ПП ⌀110	вр	4	
2	Разборка существующего пола из металлической			
	плитки (для труб протяженностью 16м)	м2	11	
3	Выемка грунта вручную в траншее без откосов			
	с отвозкой на 3км	м3	2	
4	Обратная засыпка траншеи привозным песком	м3	1.98	
5	Заделка отверстия для трапа в полу цементно-песчаным			
	раствором	м3	0.02	
6	Восстановление гидроизоляции: Изопласт ХПП	м2	2	
7	Демонтаж ПП труб ⌀50	м		
8	Демонтаж ПП труб ⌀100	м		
9	Установка напольного люка размером 200х200	шт	3	
10	Установка лючков (под плитку) для доступа к инсталляциям			
	разм. 200х200х50	шт	7	
11	Устройство фальшстены (гипсокартон +металлич. профиль)	м2	23	

Примечания

1. Данный проект выполнен на основании задания N7М от 15.01.2024, выданного ГИПом ПУ.
2. Монтаж трубопроводов вести в увязке с вентоборудованием, электроразводками.
3. Производство и приемку монтажных работ вести в соответствии с СНиП 3.05.01-85.
4. Производство и приемку монтажных работ трубопроводов из полипропилена вести в соответствии с СП40-102-2000 "Проектирование и монтаж систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов".
5. Положение сущ. трубопроводов уточнить по месту.
6. Подвод холодной, горячей воды и канализации производить после установки приборов на место.
7. Вниманию монтажников! В помещениях санузлов предусмотреть уклон пола i=0.01 в сторону трапов.
8. Количество фасонных частей в спецификации оборудования проекта указано ориентировочно и уточняется монтажной организацией.
9. В связи с реализацией проекта "Улучшение санитарно-бытовых условий труда работников Группы "ГАЗ", в данном проекте заложена бесконтактная сантехника по требованию заказчика.
10. Трубопроводы в местах прохода через перекрытия (стены) выполнить в гильзах. Зазор между стеной и гильзой заполнить цементно-песчаным раствором.
Зазор между трубами и гильзой заполнить негорючей мин. ватой плотностью 100кг/м3 и с покрытием герметиком Огнеза-ВГ. Предел огнестойкости 3часа.
ТУ 20.30.22-025-92450604-2019
Проходка имеет сертификат соответствия
НСОПБ.RU.ЭО.ПР.154.Н.00076 N029529 действует с 09.04.2019г. по 08.04.2024г.
в составе минеральная вата - негорючая плотностью не менее 100кг/м3,
покрытие акриловый противопожарный герметик "Огнеза-ВГ".
Работы выполнять согласно инструкции по применению материалов Огнеза.

						0118-ВК-434			
						ООО"Автозавод ГАЗ" г.Нижний Новгород			
Изм.	Кол.уч.	Лист	N.док	Подп.	Дата				
Вед.инж.		Оркина			12.02.24	ПСТ. АБК. 1 подъезд. 1 этаж. Ремонт сан.узлов в осях 4-5/В-Г. Водоснабжение и водоотведение.	Стадия	Лист	Листов
							Р	1	2
Гл.спец.		Яшнова			13.02.24				
Н.контр.		Яшнова				Общие данные	ООО "Технопарк" Проектное управление		
ГИП		Морев			02.24				

Формат А2