















Элементы узла прохода вод. трубы:
См. узел "1" 5.905-26.08.1-1

1. Сальник С-2 по 5.905-26.08.1-8.00СБ на базе тр. Ø 159х4 дл.400.(15 кг).
2. Набивка- асбестовый шнур.
3. Герметизация - мастика Технониколь N71, 1 картридж - 310 мл
4. Цементно-песчаный р-р М100 на расширяющемся цементе. (0,2 м3)





Спецификация металлических элементов и изделий

Марка эл-та	N дет.	Сечение	Длина или размер	Кол-во	Масса в кг: одной дет	Масса в кг: всех дет
Обрамление ОБ1	5	∟ 63х5	3200	4	15,5	62
	6	● Ø10 AIII	250	20	0,06	1,2
	7	_ 200х6	350	10	3,3	33
						96,2
Оголовок ОГ1	8	∟ 100х7	80	2	1	2
	9	● Ø10 AIII	270	4	0,17	0,7
	10	● Ø10 AIII	600	2	0,35	0,7
		Бетон на смеси АРБ-10		0,1 м3		

Спецификация элементов

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол.		Приме-чание
		Фундаменты:			
—	См.1-1, данный лист, РС-355	Ленточн. ф-т 0,4х0,9х1,8	2	0,65 м3	
		бетон класса пр-ти В7,5			
		Гидроизоляция : 2 сл. техноэласт ЭПП на мастике		2 м2	
СБ1	0328-РС-353	Свая СБ1	1		
—	См. узел 1, 0328-РС-355	Проход трубы через ф-т	1		Узел 1
		"Новая" кладка:			
—	См.1-1, данный лист, РС-355	Кирпичная кладка стены:	9	м3	
—		Штыри ф 10 AIII, дл.200	шт 44 / кг 6		Дет. "Б"
—		Сетка из 4 Вр-I	кг	12	
—		Техно блок стандарт	0,3	м3	
ПБ1	1.038.1-1 выпуск 12	Перемычка 5ПГ35-17	1		
ОГ1		Обрамление проема ОГ1	1		Дет. "А"
ОГ		Оголовок пилястры ОГ1	2		
		Элементы кровли :			Дет. "В"
ПП1	1.238.1-1	Плита парапетная АГП3.6	5		
—		Слой ЭПП на мастике Технон. 22	10		
—		Слой ЭКП на мастике Технон. 22	10		
		Наружные элементы :			Узел 1, Дет. "Г" 2-2
—		Асфальт. отмостка (20мм) по щебеночной подготовке (100мм)	5 м2		
		Фартук=окр. оцинков. ст. 0,7 мм Шов=мастика Технониколь 71	1,5 м2 / 5 м.п.		
—		Штукатурка нар. пов-ти кладки сост. Mapegrout T40 по оцинков. сетке 50х2 , толщ. слоя ~40 мм	41 м2		
		Расход Mapegrout T40		1,64 м3 / 3050 кг	
		Крепление сетки анкерами ЕХ 10х50 шаг 600:	130 шт		

1. Общие данные см. черт. РС-351.
2. Расположение стоек СТ в плане см. на РС-352.
3. Поврежденную кладку разобрать.
   "Новую" кладку выполнить из силикатного кирпича М150 (лицевого) F100 (морозостойкость) на цементно-песчаном растворе М100 F100.
   "Новая" кладка армированная и анкерится к "старой" кладке в соответствии детали "Б".
4. Защита стены обеспечивается асфальтовой отмосткой.
5. После усиления пилястр (РС-357,-358), выполнения "новой" кладки, установки ворот и въезда (РС-359), монтажа лестницы (РС-360)- произвести усиление наружной стороны кладки раствором на смеси Mapegrout T40 по оцинкованной штукатурной сетке 50х2.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
Разработал		Стариков			02.20
Проверил		Чернышева			
ГИП		Мореб			02.20

0328 - РС - 356

Группа " ГАЗ " г. Нижний Новгород

ЦКАЗ
Управление отгрузки готовой продукции
Ремонт конструкций в/о. А-Б/3-5
Стена по А/3-5.

Стадия	Лист	Листов
Р		

Проектное управление ООО "Технопарк"

Формат А1

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл. 40868