




Объект	9356
Этаж	34
Комплект	БК
Чертеж	34
Изм. N	



План на отм.0.000 (М1:25)



Ведомость объемов строительных и монтажных работ

МН	Наименование работ	Ед.изм.	Количество	Примечание
В1	Водопробод хоз.-питьевой противопожарный			
1	Пробивка отверстий 150х150мм для установки гильз в существующих перекрытиях, стенах.	шт	4	Отделочные в АБК
2	Устройство прохода трубы 150 в гильзе 150 с заделкой:			
	-зазора между стеной (перекрытием) и гильзой цем.-песч. раствором	м³	0.004	
	-зазора между трубами и гильзой негорючей мин. ватой плотностью 100кг/м³	м³	0.016	
	-герметик Сенега-ВГ Предел огнестойкости 3 часа.	кг	2.9	
3	Врезка в сущ. стальной трубопровод 125 стальной трубой 150	шт	4	Отделочные в АБК
	трубой 150	шт	1	В нас. станции
	трубой 150	шт	1	В нас. станции
4	Установка заглушки 125	шт	2	

В сеть внутреннего водоснабжения (продолжение см. проект 0356-БК-20)



0356-БК-34

Изм.	Кол.	Лист	И. док.	Подп.	Дата	СВХ. Блок N 3. Водопровод хоз.-питьевой и противопожарный.	Стация	Лист	Листов
							Р	2	2
Гл. инж.	Яшинов	М.М.	20.03.20	20.03.20	20.03.20	Установка насоса повышения давления для нужд АБК в/о 18/1-19/1/М1-Н.	000, Технопарк		
Н. контроль	Яшинов	М.М.	20.03.20	20.03.20	20.03.20	Схема В1.	Проектное управление		