

Согласовано

Инв. № подл. 290236.02
Взам. инв. №
Подп. и дата

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип марка обозначение документа опросного листа	Код оборудования изделия материала	Завод изготовитель	Единица изме- рения	Коли- чество	Масса единицы кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Водопровод хоз.-питьевой противопожарный В1							
1	Насос центробежный Q=5-12м3/ч H=30м с ответным фланцем Ø40 с эл.двиг. N=1,1кВт, 3х380-415В, 50Гц	CR 10-3		ф. "Grundfos"	комп.	2	39	1раб +1рез. на складе
2.1	Затвор поворотный ГРАНВЭЛ межфланцевый с рукояткой Ø50 ЗПВС-FL(W)-3-50-MR-E, PN16 с ответными фланцами	Компания АДЛ			шт	2	2,9	
2.2	Затвор поворотный ГРАНВЭЛ межфланцевый с рукояткой Ø65 ЗПВС-FL(W)-3-65-MR-E, PN16 с ответными фланцами	Компания АДЛ			шт	1	3,0	
3	Кран шаровой муфтовый Р=1.6МПа рычаг Ø25	11627n1			шт	1	1,40	
4	Клапан обратн. муфтовый Р=1.6МПа подъемный из латуни Ø50	серии CVT16			шт	2	2,10	
5	Бак мембранный 80 литров, вертикальный							

						0356-ВК-33.С2		
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата			
						СВХ. Блок N 3.		
						Водопровод хоз.-питьевой и противопожарный.		
Гл. спец.	Яшнова	10.09.20				Стадия	Лист	Листов
Н. контр.	Яшнова					р	1	2
						Установка насоса повышения давления		
ГИП	Черемин					Спецификация оборудования, изделий и материалов.		
						ООО "Технопарк"		
						Проектное управление		