

Сметно-дефектная ведомость № 592

К. ремонт отдельностоящего здания (производственный корпус цветного литья) (нежилое),  
кад № 52:18:0050311:44. Расположение частей объекта и их конструктивных элементов в  
отношении которых выполняется ремонт: покрытия кровли в/о Г-К/15-21. лит.Д. ЗЦЛ ПАО  
"ГАЗ" инв. №32383

(Согласно пп. IV приложения 8 МДС 13-14.2000)

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1.	Разборка рубероидной кровли и примыкания (494,4м2) из 4-ти слоев на нефтебитуме.	м2	3158,4
2.	Демонтаж сандриков из оцинкованной стали б/у	м/п.м2	360/216
3.	Устройство наклонного бортика 100*100 цем.- песч. раствором М100 толщ до 30мм из сухой смеси М-150 (расх.20кг/м2 на толщ.10мм) с огрунтовкой готовым праймером «Техно николь 01».(расх. 300г/м2) только бортика	м/п	450,4
4.	Ремонт стяжки цем.- песч. раствором М100 толщ до 30мм площадь отд. мест до 5м² из сухой смеси М-150 (расх.17кг/м2 на толщ.10мм)	м2	1404
5.	Грунтовка готовым праймером «Техно николь 01».(расх. 300г/м2).	м2	1404
6.	Устройство кровельного ковра из 2х слоев наплавляемого материала «Унифлекс» (1слой -б/п ЭПП4, 2слой - с/п ЭКП5) горелками на газ пропане.	м2	2808
7.	Устройство примыканий из 2х слоев h700мм наплавляемого материала «Унифлекс» (1слой -б/п ЭПП4, 2слой - с/п ЭКП5) горелками на газ пропане.	м/п.м2	192/134,4
8.	Устройство примыканий из 2х слоев h600мм наплавляемого материала «Унифлекс» (1слой -б/п ЭПП4, 2слой - с/п ЭКП5) горелками на газ пропане.	м/п.м2	360/216
9.	Установка сандриков из оцинкованной стали толщ. 0,7мм шириной 600 мм. на дюбель-шурупах В 4х60 - 1280шт	м/п.м2	192/134,4
10.	Установка сандриков из оцинкованной стали толщ. 0,7мм шириной 300 мм. на дюбель-шурупах В 4х60 -2400шт	м/п.м2	360/216
11.	Погрузка строительного мусора на а/м вручную с отвозкой на 30 км с утилизацией.	тн/м3	63,88/49,14
	Примечание: скрытые работы предъявлять тех.инспектору ОСЭЗ до начала последующих работ.		

К-1,15 согл. прил. 10.т3.п3. №421 от 04.08.20г.

Технический инспектор ОСЭЗ УКС ООО «Технопарк».

*Handwritten signature*

У.Н.Кутузова

Руководитель группы ОСЭЗ УКС ООО «Технопарк».

*Handwritten signature*

А.Ю.Ермилов

01.06.23

*Handwritten signature*