

№внч	955	СН	1310
Журнал	ЛК/ЛМ/ОК	Закон	Объект

Схема разборки стены в/о Б/5-6





Схема восстановления пола в/о Б/5-6




Спецификация крепления стены

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.	Примечание
Б	ГОСТ 8509-93	ФН	11	10,8	
		Л 100*7 С235	6		
		Шпилька М12 (=350)	15		
		Цем-песч. раствор М100	15		

Ведомость объемов строительных и монтажных работ

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Колич.	Примечание
1	Устройство крепления стены из: Л 100*7 С245	шт	6	
		кг	118,8	
	Сверление отверстий ф14 глубиной 250мм в кирп. стенах	шт	6	
	Шпильки М12 (=350 с шайбами и гайками)	шт	6	
2	Разборка кирпичной стены	м3	19,7	
3	вывоз мусора с погрузкой на расстояние 30км	м3	19,7	
4	Восстановление пола в зоне разборки стены	м2	2,9	
		кг	200	
5	Доработка пола шиферной машиной	м2	2,9	
6	Окраска поверхности фундамента 2 слоями эмали ПФ-115 за 2 реза по 2 слоям грунта ПФ-021	м2	2,5	



1. Проект выполнен по заданию 3054 от 12.01.2024.
2. При производстве монтажных работ руководствоваться указаниями СНиП 3.03.01-87 'Несущие и ограждающие конструкции', СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 ч.2 'Безопасность труда в строительстве'.
3. Частично разборку стены производить строго после крепления ее к колонне.
4. Крепежные уголки 100*7 устанавливать на свежий намет из раствора М100.
5. Разборку стены производить с помощью алмазного режущего инструмента.
6. Для ремонта пола использована смесь 'Марегруйт Hi Flow' компании 'МареГ'. Данная смесь обладает высокой прочностью, имеет высокую адгезию к основанию и быстро высыхает, что позволяет использовать покрытие через 4-5 часов после укладки.
6. Перед заливкой раствора произвести подготовку бетонного основания. Для этого с помощью шиферной машины придать шероховатость существующей поверхности, а затем обеспылить его с помощью промышленного пылесоса.
7. После нанесения 'Марегруйт Hi Flow' через 3 дня зашлифовать поверхность с помощью алмазных абразивных дисков.

Изм. №	Дата	Взам. инв. №	Согласовано

0131-АС-556			
000'НАК'			
Иск. Кош. Лист №		Лист №	
Лист Чертеж		Лист	
Разработчик Чернышева			
Проверил Чернышева			
Разборка стены в/о Б/4-5		Проектное управление 000 'Технопарк'	