


1. Проект разработан на основании заявки заказчика "З" от 26.12.2023.
2. Производство бетонных работ выполнить в соответствии с указаниями главы 5. "Бетонные работы" СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции." Требования к точности выполнения смотреть таблицу "Допускаемые отклонения".
3. Защитный слой бетона арматуры фундаментов - 70мм.
4. Перед разборкой пола выполнить обрезку ровного края вдоль существующего пола.
5. Привязки примысков уточнить по месту.
6. Уголок п.З замонолитить в бетон.
7. При устройстве примыка в бетон добавить состав пенетрон-адмикс (расход 4 кг/м³) для повышения водонепроницаемости конструкции.
8. Подрядчику при необходимости выполнить подпорные стенки для укрепления грунта в примычке.
9. Стальные конструкции примыка защитить антикоррозионной защитой: 2 слоя битумной мастики по 2-м слоям грунтовок



Ведомость объемов работ

Спецификация прямка

						0114-PC-413		
						ООО "НАК"		
Изм.	Количество	Лист	Ндк	Поп.	Дата			
						АБК КПУ КРЗ	Страница	Лист
							Р	1
Разработал	Черемин							1
Проверил	Чернышева					Дренажные прямки на отм. -3.6 м	ООО "Технопарк" Проектное управление	